

## 市役所庁舎の耐震診断の結果について(お知らせ)

---

市では、平成24年度において、八潮市役所庁舎の第2次耐震診断を行いました。

その結果については、以下のとおりです。

この結果を踏まえ、今後の方針を検討します。

対象建物名	構造・階数	延床面積 (㎡)	2次診断 I <sub>s</sub> 値
庁舎棟(本庁舎)	RC造・3階建	4,010	0.34
議会棟(食堂、財政課・監査委員事務局、議場)	RC造・4階建	1,757	0.22
議会棟増築部分(会派室、委員会室、議会事務局)	S造・2階建	326	0.32

\*RC造:鉄筋コンクリート造、S造:鉄骨造