

【施設】花桃小学校に係る質疑応答集

最終更新日：令和8年7月17日

質問番号	質問等	回答
1	3階の光の庭の柵の高さはどのくらいの高さを想定しておりますか。 イメージ図を見ると子供の頭ぐらいの高さのように見受けられます。どんな事故が起きるか分かりませんが、木登りが得意な子もいると思いますし、人や物が転落する危険性が高いです。 大人の身長プラス1メートル以上はあるべきかと思います。 屋上プールの塀の高さも同様です。登れない柵や見えない塀を大人の身長プラス1メートル以上はあるべきかと思います。	2階以上のベランダや屋上などの柵については、法令で1.1m以上の高さが必要と規定されており、花桃小の3階の光庭の手すりの高さについては、その基準を上回る1.18mで設置予定です。また、屋上プールの囲いの高さについては、3.51mを予定しております。 どちらも児童が下や横から入れるような隙間がないよう、安全面に配慮した設計としていますが、教職員や児童に対して正しい使い方を周知し、ルールを設けて安全に使用できる体制を整えていきたいと考えています。
2	防犯対策は何か検討しているのでしょうか、可能な範囲で結構ですので教えていただきたいです。	防犯対策としては、防犯カメラを複数設置予定です。また、校務センター（職員室）からは、校庭全体を見渡せるような設計となっていて、教職員の目が届きやすくなっています。
3	大階段の動画を見ましたが、小学生が通るとなると少し危ない面も多少想定されるかと感じました。指導や対応の方針など決まっていることがあれば伺いたいです。	教職員や児童に対して正しい使い方を周知していく予定です。また、ルールを設け、安全に使用できるような体制を整えていきたいと考えています。