

質 問 書 兼 質 問 回 答 書

工事名：八潮市立新設小学校建設工事（電気設備工事）

質問 番号	仕様書 (ページ)	図面 番号	質 問	回 答
1		E-52	機器・ソフトの調達について、実際の調達時期に記載の製品が販売終了となっている可能性が大となります。製品名・メーカー・型式の記載がありますが、後継機種での導入やメーカー・型式が変わっても、同等（相当）製品に変わっても問題ございませんでしょうか	八潮市立新設小学校建設工事（電気設備工事）仕様書 E-004 14.構内情報通信網設備の項に記載のあるとおり、E-052に記載した機器等については、発注者の指定日以降に調達する必要があります。このため、調達する機器等の型式等については、当該指定日時点において、調達可能な製品は図面に記載のと通りの機種とし、記載機種がない場合は後継機種および同等品以上の製品とします。 調達する機器等の詳細については、受注者の決定後、発注者と受注者との間で別途定めるものとします。
2			調達する機器・ソフトについて、設置及び設定作業の作業範囲や詳細をご教授願います	機器・ソフト等については、物品の調達のみではなく、搬入、設置、設定等の機器・ソフト等を使用可能な状態にするまでの一連の作業を含みます。 具体的には、設置作業については、サーバラックの固定、ラックへのサーバー等の機器のマウント、電源配線、LAN配線、各教室へのアクセスポイントの取り付けなど、

				<p>設定作業については、本市の指定する端末でインターネット通信を含む正常な通信が可能となるよう、サーバー機器等のキッティング、ネットワークセグメントの設計及び設定、ネットワーク機器の IP アドレス・サブネット等の設定、アクセスポイントの設定、DHCP サーバーの設定、ルーターの NAT 設定、ルーターの通信設定、通信機器等の MAC アドレス登録設定などを実施し、正常なネットワークの疎通を確認するまでが作業範囲となります。</p> <p>また、サーバーについては、共有ドライブ設定、定期バックアップ設定などを作業範囲として想定しています。</p> <p>これらの作業の詳細については、受注者の決定後、発注者と受注者との間で別途定めるものとします。</p> <p>なお、これらの一連の作業については、八潮市建設工事請負契約約款第 6 条に定める一括委任又は一括下請負の禁止に該当しない範囲において、下請発注できるものとします。</p>
--	--	--	--	--

- ※ 質問数が 5 より多い場合は、適宜、枠を増やして下さい。
- ※ 質問する場合は、必ずこの様式を使用して下さい。
- ※ 電子入札システム内の質問事項欄に直接質問を打ち込まないで下さい。
- ※ この様式を添付資料として電子入札システム内から提出して下さい。
また、質問書を添付する際は、PDF 等に変換しないで下さい。

※ この様式の表題(ファイル名)及び質問内容には、特定の企業名や個人名を記入しないで下さい。