

令和5年度

一般廃棄物最終処分場埋立

(単位：t)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋立量	27.76	34.71	26.15	28.92	30.16	25.69	32.13	28.33	31.24	36.52	27.68	26.20

放流水（処理水）水質検査結果

採水日	基準値	4月20日	5月15日	6月12日	7月10日	8月14日	9月11日	10月12日	11月13日	12月11日	1月4日	2月8日	3月18日
	5.8～8.6	7.9	7.8	7.7	7.8	8.0	7.4	7.9	7.6	7.8	7.9	7.9	7.9
化学的酸素要求量【COD】(mg/l)	60以下	<0.5	0.7	2.2	3.4	3.4	3.4	2.5	2.1	1.7	1.6	2.0	2.5
生物化学的酸素要求量【BOD】(mg/l)	90以下	1.7	0.9	0.9	1.5	1.3	1.0	1.0	1.3	0.9	0.6	0.6	0.6
浮遊物質【SS】(mg/l)	60以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1

水処理施設

(単位：t)

点検月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検実施日	3、6、10、13、17、20、24、27、	1、4、8、11、15、18、22、25、29	1、5、8、12、15、19、22、26、29	3、6、10、13、17、20、24、27、31	3、7、10、14、17、21、24、28、31	4、7、11、14、18、21、25、28	2、5、9、12、16、19、23、26、30	2、6、9、13、16、20、23、27、30	4、7、11、14、18、21、25、28	4、9、11、15、18、22、25、29	1、5、8、12、15、19、22、26、29	4、7、12、14、18、21、25、28
遮水工・擁壁・堰堤	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
浸出水処理設備	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

放流水ダイオキシン類水質検査結果

採水日	7月10日	結果確認	8月24日	基準値	10pg-TEQ/L	毒性当量	0.00018pg-TEQ/L
-----	-------	------	-------	-----	------------	------	-----------------

観測井戸No.1 ダイオキシン類水質検査結果

採水日	7月10日	結果確認	8月24日	基準値	10pg-TEQ/L	毒性当量	0.039pg-TEQ/L
-----	-------	------	-------	-----	------------	------	---------------

観測井戸No.2 ダイオキシン類水質検査結果

採水日	7月10日	結果確認	8月24日	基準値	10pg-TEQ/L	毒性当量	0.083pg-TEQ/L
-----	-------	------	-------	-----	------------	------	---------------