

原水水質検査(1～8号井)
(令和8年4月～令和8年5月)

埼玉県八潮市水道部 1/2

1号水源井

番号	水質基準項目	基準値(参考)	R8.4.2	R8.5.14				
1	一般細菌	100個/mL以下	7					
2	大腸菌	検出されないこと	不検出					

番号	その他項目	目標値(参考)	R8.4.2	R8.5.14				
—	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.43	0.35				
—	電気伝導率	(mS/m)	27	26				
—	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	不検出					

2号水源井

番号	水質基準項目	基準値(参考)	R8.4.2	R8.5.14				
1	一般細菌	100個/mL以下	0					
2	大腸菌	検出されないこと	不検出					

番号	その他項目	目標値(参考)	R8.4.2	R8.5.14				
—	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.30	0.34				
—	電気伝導率	(mS/m)	35	35				
—	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	不検出					

3号水源井

番号	水質基準項目	基準値(参考)	R8.4.2	R8.5.14				
1	一般細菌	100個/mL以下	0					
2	大腸菌	検出されないこと	不検出					

番号	その他項目	目標値(参考)	R8.4.2	R8.5.14				
—	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.97	0.89				
—	電気伝導率	(mS/m)	43	43				
—	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	不検出					

4号水源井

番号	水質基準項目	基準値(参考)	R8.4.2	R8.5.14				
1	一般細菌	100個/mL以下	16					
2	大腸菌	検出されないこと	不検出					

番号	その他項目	目標値(参考)	R8.4.2	R8.5.14				
—	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.17	0.18				
—	電気伝導率	(mS/m)	35	35				
—	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	不検出					

5号水源井

番号	水質基準項目	基準値(参考)	R8.4.16	R8.5.28				
1	一般細菌	100個/mL以下	0					
2	大腸菌	検出されないこと	不検出					

番号	その他項目	目標値(参考)	R8.4.16	R8.5.28				
—	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.87	0.76				
—	電気伝導率	(mS/m)	37	36				
—	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	不検出					

原水水質検査(1～8号井)
(令和8年4月～令和8年5月)

6号水源井

埼玉県八潮市水道部 2/2

番号	水質基準項目	基準値(参考)	R8.4.16	R8.5.28				
1	一般細菌	100個/mL以下	0					
2	大腸菌	検出されないこと	不検出					

番号	その他項目	目標値(参考)	R8.4.16	R8.5.28				
—	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.32	0.30				
—	電気伝導率	(mS/m)	19	19				
—	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	不検出					

7号水源井

番号	水質基準項目	基準値(参考)	R8.4.16	R8.5.28				
1	一般細菌	100個/mL以下	0					
2	大腸菌	検出されないこと	不検出					

番号	その他項目	目標値(参考)	R8.4.16	R8.5.28				
—	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.42	0.37				
—	電気伝導率	(mS/m)	19	19				
—	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	不検出					

8号水源井(休止中)

番号	水質基準項目	基準値(参考)						
1	一般細菌	100個/mL以下						
2	大腸菌	検出されないこと						

番号	その他項目	目標値(参考)						
—	アンモニア態窒素	(mg/L)						
—	電気伝導率	(mS/m)						
—	嫌気性芽胞菌	検出されないこと						

配水水質検査(中央浄水場給水)
(令和8年4月～令和8年5月)

水質基準項目

埼玉県八潮市水道部

1/4

番号	水質基準項目	基準値	R8.4.2	R8.5.14				
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0				
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出				
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005					
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001					
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002					
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.36					
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.11					
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	<0.1					
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002					
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005					
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.001					
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.001					
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001					
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001					
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	<0.000005					
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001					
22	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06					
23	クロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002					
24	クロホルム	0.06mg/L以下	0.006					
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.006					
26	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.006					
27	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001					
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.021					
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005					
30	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.007					
31	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.002					
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008					
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.009					
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01					
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03					
36	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.02					
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	18.9					
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001					
39	塩化物イオン	200mg/L以下	21.5	17.3				
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	58					
41	蒸発残留物	500mg/L以下	139					
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02					
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001				
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001				
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002					
46	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005					
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8	0.7				
48	pH値	5.8～8.6	7.5	7.6				
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし				
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし				
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5				
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1				

	目標値	R8.4.2	R8.5.14				
残留塩素	1mg/L以下	0.63	0.75				

● 残留塩素の基準値(毎日検査における消毒の残留効果)は、0.1mg/L以上確保することになっています。

配水水質検査(南部配水場給水)
(令和8年4月～令和8年5月)

水質基準項目

埼玉県八潮市水道部

2/4

番号	水質基準項目	基準値	R8.4.2	R8.5.14				
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0				
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出				
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005					
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001					
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002					
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.61					
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.11					
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	<0.1					
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002					
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005					
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.001					
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.001					
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001					
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001					
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	<0.000005					
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001					
22	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06					
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002					
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005					
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.006					
26	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.005					
27	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001					
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.016					
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005					
30	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.006					
31	ブromホルム	0.09mg/L以下	<0.001					
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008					
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.011					
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02					
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03					
36	銅及びその化合物	1mg/L以下	<0.01					
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	14.5					
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001					
39	塩化物イオン	200mg/L以下	21.2	16.2				
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	58					
41	蒸発残留物	500mg/L以下	137					
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02					
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001				
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001				
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002					
46	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005					
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8	0.8				
48	pH値	5.8～8.6	7.4	7.3				
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし				
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし				
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5				
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1				

	目標値	R8.4.2	R8.5.14				
残留塩素	1mg/L以下	0.59	0.68				

● 残留塩素の基準値(毎日検査における消毒の残留効果)は、0.1mg/L以上確保することになっています。

給水水質検査(コミュニティセンター)
(令和8年4月～令和8年5月)

水質基準項目

埼玉県八潮市水道部

3/4

番号	水質基準項目	基準値	R8.4.2	R8.5.14				
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0				
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出				
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005					
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001					
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002					
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.27					
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.10					
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	<0.1					
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002					
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005					
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.001					
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.001					
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001					
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001					
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	<0.000005					
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001					
22	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06					
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002					
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.008					
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.007					
26	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.009					
27	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001					
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.030					
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.006					
30	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.010					
31	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.003					
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008					
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.003					
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01					
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03					
36	銅及びその化合物	1mg/L以下	<0.01					
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	21.7					
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001					
39	塩化物イオン	200mg/L以下	23.2	17.3				
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	60					
41	蒸発残留物	500mg/L以下	147					
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02					
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001				
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001				
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002					
46	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005					
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8	0.7				
48	pH値	5.8～8.6	7.7	7.7				
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし				
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし				
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5				
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1				

	目標値	R8.4.2	R8.5.14				
残留塩素	1mg/L以下	0.50	0.53				

● 残留塩素の基準値(毎日検査における消毒の残留効果)は、0.1mg/L以上確保することになっています。

給水水質検査(古新田保育所)
(令和8年4月～令和8年5月)

水質基準項目

埼玉県八潮市水道部

4/4

番号	水質基準項目	基準値	R8.4.2	R8.5.14				
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0				
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出				
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005					
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001					
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002					
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.60					
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.10					
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	<0.1					
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002					
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005					
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.001					
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.001					
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001					
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001					
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	<0.000005					
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001					
22	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06					
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002					
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006					
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.007					
26	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.005					
27	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001					
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.018					
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.006					
30	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.007					
31	ブromホルム	0.09mg/L以下	<0.001					
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008					
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.003					
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02					
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03					
36	銅及びその化合物	1mg/L以下	<0.01					
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	15.0					
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001					
39	塩化物イオン	200mg/L以下	21.4	15.9				
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	58					
41	蒸発残留物	500mg/L以下	136					
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02					
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001				
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001				
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002					
46	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005					
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.9	0.7				
48	pH値	5.8～8.6	7.5	7.4				
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし				
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし				
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5				
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1				

	目標値	R8.4.2	R8.5.14				
残留塩素	1mg/L以下	0.58	0.45				

● 残留塩素の基準値(毎日検査における消毒の残留効果)は、0.1mg/L以上確保することになっています。