

市役所別館等の耐震診断の結果について（お知らせ）

市では、今年度、教育委員会などが入っている市役所別館と長寿介護課や商工観光課などが入っている電算棟の耐震診断を行いました。


結果については、以下のとおりです。

この結果と平成24年度に実施した本庁舎及び議会棟の耐震診断の結果を踏まえて、今後の方針を検討していきます。

対象建物名	構造・階数	延床面積 (㎡)	耐震診断結果 Is値※
別館 (教育委員会等)	鉄骨造・3階建	861	0.23
電算棟 (長寿介護課、商工観光課等)	鉄骨造・2階建	453	0.74

※通常の建物では、Is値0.6以上で耐震性能が確保されているとされていますが、災害応急活動に必要な官庁施設等は、特に耐震安全性を高める必要があることから、Is値0.75以上が必要とされています。

【位置図】



【参考：平成24年度に実施した本庁舎及び議会棟の耐震診断結果】

対象建物名	構造・階数	延床面積 (㎡)	耐震診断結果 Is値
本庁舎	鉄筋コンクリート造・3階建	4,010	0.34
議会棟 (食堂、財政課・監査委員事務局、議場、議会事務局)	鉄筋コンクリート造・4階建	1,757	0.22
議会棟増築部分 (会派室、委員会室)	鉄骨造・2階建	326	0.32