


東日本大震災での庁舎の被害状況



平成23年3月11日に発生した東日本大震災では、八潮市の庁舎にも被害が出ました。
主な被害状況は、次のとおりです。

【本庁舎】

- ・ 玄関のタイルにひびが入り、一部崩落しました。



- ・ 事務室の天井の石膏ボードにひびが入ったり、一部崩落しそうになりました。



【別館】

- ・ 外壁にひびが入り、タイルの一部が崩落しました。

